

7
25.08.2014
УМТО

УТВЕРЖДАЮ:
Главный энергетик
ОАО «Беларуськалий»
В.Г.Мигаленя
21.08.14 2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На закупку трубной части охладителя выпара ОВА-2(ОВА-2М)
для теплоэлектростанции ОАО «Беларуськалий»

1. Назначение: охладитель выпара ОВА-2 (ОВА-2М) применяется для охлаждения выпара деаэраторов атмосферного типа.
2. Рабочее давление в трубной системе - 0,4 МПа
3. Температура в трубном пучке - 50-80 °С
4. Температура в корпусе охладителя - 104 °С
5. Трубная система - 44-48 трубок ДКРМ 16x1-1,5 Л68 длиной 1м.
6. Габаритные размеры корпуса ОВА-2:
длина -1480мм
ширина -435мм
высота -558мм
7. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев
8. Срок поставки - IV квартал 2014 года
9. Количество - 4 шт.
10. Требования к документации - вся документация должна быть представлена на русском языке на электронных или бумажных носителях, с представлением необходимых параметров и чертежей и содержать информацию о наличии либо отсутствии в изделии драгоценных металлов и/или камней.
11. На трубную часть должны быть представлены декларация о соответствии или сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под давлением»
12. Предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.
13. Предложение признается не соответствующим, если:
 - оно не отвечает требованиям технического задания;
 - не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
 - участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

И.о. начальника теплоэлектростанции

И.о. главного инженера теплоэлектростанции

Начальник ПТБ теплоэлектростанции

А.В.Куценко

Р.Н.Чирко

С.Н.Казак

УМТО
Входящий № 46834
"22" 08 2014 г.