

Зрудник С.А.
Для руководителя

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера
ОАО «Беларуськалий»

Бондаровец Н.Н.
Зач. отдела Х и НХП УМТО

В.А.Тараканов

« 17 » 09 20 13

19.09.2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку фильтрующей загрузки фильтр-модулей FE1
для цеха ТВСиК

- 1. Наименование и назначение:** плавающая фильтрующая загрузка предназначена для обезжелезивания питьевой воды на водозаборе №2 цеха ТВСиК.
- 2. Область применения:** для фильтр-модулей FE1.050.000 безнапорных станций обезжелезивания питьевой воды.
- 3. Количество:**
 - мелкой фракции – 1 014кг,
 - крупной фракции – 90кг.
- 4. Характеристики:**

1. Количество фильтр-модулей, шт.	5
2. Производительность одного фильтр-модуля, м ³ /ч	20
3. Давление исходной воды на входе в фильтр-модуль, МПа	0,45
4. Материал загрузки	полимерные гранулы (полистирол)
5. Размер гранул мелкой фракции, мм	1,5÷1,8
6. Размер гранул крупной фракции, мм	2,5÷3,0

- 5. Требования к документации:**
 - а) наличие сертификата на загрузку;
 - б) вода, очищенная с применением плавающей загрузки должна соответствовать СанПин 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
- 6. Предполагаемый срок поставки:** I квартал 2014года.
- 7. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.**

Начальник цеха ТВСиК
ОАО «Беларуськалий»

Н.В. Лазюк

СОГЛАСОВАНО
Главный энергетик
ОАО «Беларуськалий»

В.Г. Мигаленя

УМТО
Входящий № 47159
14 09 13