

Исх. 34/6 № 29
от 11.02.2016г.

Метельский Д.И.
директор
процедуры закупок
Начальник отдела
закупки частей УМТО
С.В.
15.02.16

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

И.А. Подлесный

11.02.2016

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку соединительных коробок типа КСП.

1. Назначение и область применения: предназначены для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами, для изготовления местных постов управления и элементов индикации в электрических цепях систем автоматизации производственных процессов.

2. Технические требования:

- 2.1 рабочее напряжение, не более 660 В переменного тока,
440 В постоянного тока;
- 2.2 степень защиты оболочки не менее IP54;
- 2.3 материал корпуса премикс, армированный
стекловолокном полистирол;
- 2.4 материал винтов крышки полиамид, нержавеющая сталь;
- 2.5 габаритные размеры:
для коробки КСП-10 145x140x75 мм;
для коробки КСП-25 250x210x85мм;
для коробки КСП-45 450/250/110мм;
допустимые отклонения в размерах $\pm 10\%$;
- 2.6 масса коробок, не более:
для коробки КСП-10 1,1кг;
для коробки КСП-25 1,7кг;
для коробки КСП-45 3,3кг;
- 2.7 в комплекте с коробкой (не установлены) должны поставляться:
- 2.7.1 кабельные вводы типа:
для коробки КСП-10 PG 13.5 - 4шт; PG 21 - 2шт;
для коробки КСП-25 PG 13.5 - 2шт; PG 29 - 2шт; PG 21 - 2шт;
для коробки КСП-45 PG 13.5 - 4шт; PG 29 - 2шт; PG 21 - 2шт;
- 2.7.2 клеммник на 10 зажимов типа БЗ-24:
для коробки КСП-10 10 шт;
для коробки КСП-25 25 шт;
для коробки КСП-45 45 шт;
- 2.8 сечение подводимых проводов 0.5 ÷ 4мм²;
- 2.9 номинальный ток 24А;
- 2.10 тип зажимов винтовой;
- 2.11 элементы крепления коробки (металлические пластины или скобы, привариваемые к металлическим конструкциям).
- 2.12 толщина стенок 2 ÷ 4мм.



